

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» марта 2026 г., 76260061000220966659

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому, Некрасовскому и
Тутаевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ярославской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2026 г., 12 час. 00 мин. № 2603/111-76/26-ВО/П

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 24 » февраля 2026 г., № 2603/111-76/26-ВО/П, учетный номер проверки 76260061000220966659.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Войтенко Полина Сергеевна – старший инспектор отделения надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому, Некрасовскому и Тутаевскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Мельников Алексей Сергеевич – заместитель начальника отдела НДиПР по Ярославскому, Некрасовскому и Тутаевскому районам (заместитель главного государственного инспектора по Ярославскому, Некрасовскому и Тутаевскому районам по пожарному надзору)
3. Рогова Анна Вадимовна – начальник отделения надзора в области ПБ, ГО и ЗНТ от ЧС ОНДиПР по Ярославскому, Некрасовскому и Тутаевскому районам (государственный инспектор Ярославского, Некрасовского и Тутаевского районов Ярославской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, таковой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ярославская, р-н Ярославский, д Глебовское, ул Мира, Дом 1а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) деятельности иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СТИМУЛ" ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИНН 7627015425, адрес регистрации юридического лица: 150510, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ, Д КУЗНЕЧИХА (КУЗНЕЧИХИНСКИЙ С.О.), УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 34

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностное лицо организации, их наименование, адрес, наименование (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» марта 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «19» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. отсутствует дверь предусмотренная проектом из раздевалки группы "Капельки" в тамбур. Место выявления нарушения: группа "Капельки" 1 этаж
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов.
Срок устранения нарушения:
 10.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 восстановить дверь, предусмотренную проектом
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 фото, информационное письмо
2. не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения в группе "Капельки" (ручные пожарные извещатели). Место выявления нарушения: 1 этаж группа "Капельки"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.
Срок устранения нарушения:
 10.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места нахождения ручных пожарных извещателей
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 фото, информационное письмо
3. не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения ручных пожарных извещателей в помещении музыкального зала. Место выявления нарушения: музыкальный зал, 1 этаж
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.
Срок устранения нарушения:
 10.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе места размещения ручных пожарных извещателей
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 фото, информационное письмо
4. в месте установки знака пожарной безопасности (огнетушитель) отсутствует первичное средство пожаротушения - огнетушитель. Место выявления нарушения: простенок у окна в средней группе, 1 этаж
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.
Срок устранения нарушения:
 10.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 установить знак пожарной безопасности в месте размещения первичного средства пожаротушения - огнетушитель
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 фото, информационное письмо
5. не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения (ручные пожарные извещатели) в кабинете информатики 2 этаж. Место выявления нарушения: кабинет информатики 2 этаж

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Срок устранения нарушения:

10.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения (ручные пожарные извещатели) в кабинете информатики

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото, информационное письмо

6. в нарушение п.1, ч.1, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123 - ФЗ, п 4.2.22 СП.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», дверь из помещения музыкального зала наружу, над которой смонтирован светуказатель «Выход» открывается не по направлению выхода;. Место выявления нарушения: 1 этаж, музыкальный зал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их объемно-планировочных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

10.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить открывание двери из музыкального зала наружу в соответствии с п 4.2.22 СП.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - по направлению выхода из здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

акт выполненных работ, фото

7. лестницы наружные металлические 3-го типа из учебных помещений 2 го этажа имеют коррозию. Место выявления нарушения: кабинет начальных классов, 2 этаж

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии.

Срок устранения нарушения:

10.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

провести антикоррозийную обработку, восстановить защитное покрытие металлических лестниц


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

акт выполненных работ, фото

Судящемуся выявленным нарушениям обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзора в области ПБ, ГО и ЗНТ от ЧС
ОНДиПР по Ярославскому, Некрасовскому и Тутаевскому
районам (государственный инспектор Ярославского,
Некрасовского и Тутаевского районов Ярославской области по
пожарному надзору) Рогова Анна Вадимовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Подпись

Рогова Анна Вадимовна - начальник отделения надзора в области ПБ, ГО и ЗНТ от ЧС ОНДиПР по Ярославскому, Некрасовскому и Тутаевскому районам (государственный инспектор Ярославского, Некрасовского и Тутаевского районов Ярославской области по пожарному надзору), телефон: 8(4852) 720185, e-mail: rogoavaav@76.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается субъект и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

